

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, Е-mail: : rpn@67.rosпотребnadzor.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам _____ проверки
внеплановой выездной
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

(нужное подчеркнуть)

от " 20 " апреля 2018 г. № 02-381

216240, Смоленская область,
Демидовский район, г.

Демидов, ул. Октябрьская, д.10
(место составления акта)

« 20 » апреля 2018 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области

Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3
"Одуванчик" г. Демидова Смоленской области (сокращенное наименование юридического лица
МБДОУ детский сад №3 "Одуванчик" г. Демидова)
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Октябрьская, д.10

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Октябрьская, д.10

ОГРН 1026700646994 ИНН 6703003119 КПП 670301001

Зарегистрирован в: 11.10.2000 Администрация Демидовского района Смоленской области
Законный представитель: заведующий МБОУ детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова Акимова

Зоя Константиновна(выписка из приказа по Демидовскому РОНО Смоленской области от 12.05.1986 №36 «О переводе Акимовой З.К. заведующей Демидовскими яслими-садом №3 с 19.05.1986»)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: ст. 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», выразившиеся в следующем:

- в нарушение требований п.5.1., п.5.2., п.5.4., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушена целостность внутренней отделки в помещениях:

- пищеблока (горячий цех, кладовая для овощей), в старшей группе (буфетная, игровая), во 2-ой младшей (раздевалка), в подготовительной группе (раздевалка), поверхность стен не гладкая, с дефектами (отслаивание окрашенной поверхности стен, щели, пятна сырости от подтеков, нарушена целостность кафеля - частично отсутствует), не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;

- в двух группах (младшая ясельная и 2-ая младшая группы) стены частично оклеены обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие возможность проведения их уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- нарушена целостность покрытия пола, выполненное из линолеума в раздевалках всех групп (пол не гладкий, с выбоинами, неплотно прилегает - щели у стен), что не позволяет качественно проводить уборку этих помещений, в том числе влажным способом.

- в нарушение требований п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 поверхность стен помещений медицинского блока (процедурная) не гладкая, с дефектами (отслаивание окрашенной поверхности стен), не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;
- в нарушении требований п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в игровой младшей ясельной группы ограждающее устройство отопительных приборов выполнено из материалов, оказывающих вредное воздействие, используется ограждение из древесно-стружечных плит вдоль всей наружной стены;
- в нарушение требований п.6.1., п. 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 детская мебель (столы) в игровой подготовительной группе с нарушением гигиенического покрытия, рабочая поверхность столов не ровная, отслаивание на стыках гигиенического покрытия, не безвредная для здоровья детей и не стойкая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
- в нарушение требований п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3. таб. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 вода не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается лабораторным путем (по результатам проб питьевой воды отобранный из разводящей сети (кран пищеблока) по исследованным микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормам по содержанию общих колиформных бактерий, обнаружено в количестве 4 бактерий в 100 мл (норматив – отсутствие) (протокол лабораторных испытаний № 3380 от 09.04.18, экспертное заключение № 1062 от 16.04.2018 АИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации 06.02.2013);

Невыполнение в полном объеме мероприятий в установленный срок исполнения 02.04.2018 по предписанию от 10.04.2017 № 02-364 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, указанных в пункте 1, 2:

- п.1. На территории двух игровых площадок (старшей и подготовительной групп) не установлены теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков (п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13);

- п.2. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора не покрыты асфальтом и другим твердым покрытием без нарушения целостности (п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст. 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №3 "Одуванчик" г. Демидова Смоленской области предписываю:

П.1. Обеспечить соблюдение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13: для защиты детей от солнца и осадков на территории двух игровых площадок (старшей и подготовительной групп) установить теневой навес.

П.2. Обеспечить соблюдение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13: въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора покрыть асфальтом и другим твердым покрытием без нарушения целостности.

П.3. Обеспечить соблюдение требований п. 5.1., п. 5.2., п.5.4., п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 к целостности внутренней отделки в помещениях:

- пищеблока (горячий цех, кладовая для овощей), в старшей группе (буфетная, игровая), во 2-ой младшей (раздевалка), в подготовительной группе (раздевалка), поверхность стен выполнить гладкой, без дефектов (окрашенной поверхности стен, целостность кафеля), доступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;
- в дух группах (младшая ясельная и 2-ая младшая группы) стены частично выполнить из материалов, на которые представить документы, подтверждающие возможность проведения их уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- целостность покрытия пола, выполненное из линолеума в раздевалках всех групп (выполнить гладким, без выбоин, плотно прилегающим к стенам), позволяющее качественное проведение уборки этих помещений, в том числе влажным способом.

П.4. Обеспечить соблюдение требований п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 поверхность стен помещений медицинского блока (процедурная) выполнить гладкой, без дефектов